

Annexe 4 CCTP - Températures contractuelles

Zone traitée	Chauffage		Réduit de nuit	Climatisation		
	Temp [°C]	HR [%]	Temp [°C]	Temp [°C]	HR [%]	
Hôpital	Consultation	22		19		
	Scanner	23		19	23	
	Pharmacie	21		19	21	
	Blanchisserie	20		19		
	Services généraux	21		19		
	Administration	21		19		
	Soins intensifs/SCP	22		22	22	
	Unité de surveillance/ Cardiologie	22		21	22	
	Urgences	22		22	22	
	Maternité	22		20		
	Mammographie/ Radiologie	23		19	22	
	Stérilisation	21		19	21	
	Locaux techniques climatisés	22			23	
	Blocs opératoires	19	50 à 65		19	50 à 65
	Cuisine zone préparation froide et allotissement	5			5	
Cuisine	18		18			
Autres services d'hospitalisation	22		20			
Site de Chantemerle	Ensemble (hors salle climatisée)	22		20		
	Salle climatisée	22		20	22	
Bâtiment Bellevue	Sous sol - ateliers	20		18		
	autres niveaux		hors gel			
Pavillon n°1 (Bureaux)	Ensemble	21		19		
Hôpital de jour	Ensemble	22		19		
Self	Ensemble	21		19		
Logement fonction Directeur	Ensemble	20		19		